



Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 13.02.2017.godine
Broj: 05-351/17-106

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: D.O.O. „VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE“

OBJEKAT: Izmještanje dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK „Velja Gora“ i PK „Lašor“, od kat. parcele br. 1046 do kat. parcele br. 3585 (koja se graniči sa kat. parcelom br. 3750). K.O.Konak

PARCELA: Kat. parcela br. 3585 K.O. Konak

PLAN: Zahvat Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl.list CG – o.p.“, br. 12/14).

D.O.O.„VODOVOD I KANALIZACIJA“ Cetinje se obratilo ovom Sekretarijatu za izdavanje dopune urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izmještanje dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK „Velja Gora“ i PK „Lašor“, na dijelu kat. parcele br. 3585, K.O. Konak, a sve u cilju poboljšanja sistema vodosnadbijevanja Cetinja. Uz zahtjev je dostavljen tehnički opis sa grafičkim prikazom izmještanja navedene trase, a sve na osnovu Idejnog projekta Unapređenja sistema snadbijevanja vodom stare Kraljevske Prijestonice Cetinje-Rekonstrukcija i sanacija dijela transportnog cjevovoda PK Velja Gora-Pk Lašor, rađenog od strane Hidroinga d.o.o. za projektiranje i inženjering, Osijek-Hrvatska.

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), član 7, vodovodna infrastruktura se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

DOPUNA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA

Od strane ovog Sekretarijata, br.05-351/13-74/2 od 12.03.2013.godine, su izdati urbanističko - tehnički uslovi po Prostornom planu Opštine Cetinje („Sl.list RCG“, -o.p. br. 3/92), koji je prestao da važi donošenjem Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl.list CG – o.p.“, br. 12/14).

Na osnovu Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje i gore navedenog idejnog projekta Unapređenja sistema snadbijevanja vodom stare Kraljevske Prijestonice Cetinje-

Rekonstrukcija i sanacija dijela transportnog cjevovoda PK Velja Gora-Pk Lašor, a u cilju jasnijih i preciznijih smjernica, postojeće urbanističko tehničke uslove neophodno je dopuniti sledećim:

- Na dionici od kat. parcela br. 1046 K.O.Konak (gdje je predviđena početna tačka priključka na postojeći transportni cjevovod), do kat. parcele br.3585 koja se graniči sa kat. parcelom broj 3750 K.O.Konak (gdje je predviđena završna tačka priključka na postojeći transportni cjevovod), neophodno je izvršiti izmiještanje dijela glavnog čeličnog transportnog cjevovoda DN 350, u dužini ≈1600m.
- S obzirom da postojeći transportni cjevovod na određenom dijelu dionice prelazi sa lijeve na desnu stranu puta, neophodno je planirati transportni cjevovod PEHD DN450 PN 16 na lijevoj strani puta od kat. parcele broj 1046 do dijela kat. parcele broj 3585 koja se graniči sa kat. parcelom broj 3536 K.O.Konak, gdje je planiran horizontalni lom trase na desnu stranu puta, od kat. parcele broj 3690/2 do dijela kat. parcele broj 3585 koja se graniči sa kat. parcelom broj 3750 K.O.Konak (gledano iz pravca Budve).
- Spajanje novog PEHD cjevovoda sa postojećim čeličnim cjevovodom (od okna Č1 do okna Č5) sporne dionice izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata.
- Uz polaganje transportnog cjevovoda neophodno je predvidjeti i polaganje distributivnog cjevovoda PEHD DN 110 PN 16 zbog vodosnabdijevanja potrošača na toj dionici, i isti spojiti sa glavnim cjevovodom u početnoj i krajnjoj tacki predmetne dionice (okno Č1 i Č5).
- U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovede obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:
 - Zakon o životnoj sredini, („Sl. list CG”, br. 48/08, 40/10, 40/11 I 27/14);
 - Uredba o projektima za koje se vrši procena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG”, br. 20/07, 47/13 i 53/14);
 - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG”, br. 27/13).
- Projektanu dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG”, br. 23/14) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl. list CG”, br. 32/14).

S poštovanjem,


SECRETAR KA
Njegosaša **VUJANOVIĆ**, dipl.ing.el.
Vujanović

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE

Sekretarijat za održivi
 razvoj i infrastrukturu
 Cetinje, 13.02.2017.god.
 Broj: 05-351/17-106

Investitor:
D.O.O. „VODOVOD I KANALIZACIJA - CETINJE“
RAZ:1:5000



Njegova ulica
 L. J. ANOVIĆ, dipl.ing.el.

Izgradnja lokalnog objekta od opšteg
 interesa - izmještanje dijela gravitacionog
 transportnog cjevovoda između PK „Velja
 Gora“ i PK „Lašor“, od kat. parcele br.
 1046 do kat. parcele br.3585 (koja se
 graniči sa kat. parcelom br. 3750)
 K.O.Konak, zahvat Prostorno
 urbanističkog plana Prijestonice Cetinje.

